

Příloha C. 8 Sumarizační tabulka navržených opatření

Číslo opatření	Název opatření	Na území kraje	Pro kraj	Řady				Vodojemy			Čerpací stanice			Úprava vody	Ostatní objekty	
				Navržený řad	Popis řadu	Stávající dim. (mm)	Navržená dim. (mm)	Délka (km)	Název	Stávající objem (m ³)	Navržený objem (m ³)	Název	Stávající kapacita (l/s / m v.sl.)			Navržená kapacita (l/s / m v.sl.)
1	Břeclav – Podivín – Velké Pavlovice	JMK	JMK	Řad A	ÚV Břeclav, Kančí obora – ČS Břeclav – nové prameniště	-	350	5,10	VDJ Velké Pavlovice	800	6 000	ČS ÚV Kančí obora - VDJ Velké Pavlovice		80 / 135		
				Řad B	ČS Břeclav – nové prameniště – odbočka Podivín	200, 300	350	6,00								
				Řad C	Odbočka Podivín – VDJ Velké Pavlovice	-	350	9,70								
2	Hustopeče – Vranovice – Židlochovice	JMK	JMK	Řad A	Přivodný řad VDJ Židlochovice zámek – AŠ Židlochovice	-	500	0,40	VDJ Židlochovice zámek		12 000					
				Řad B	Přivodný řad odbočka Vranovice – VDJ Židlochovice zámek	-	600	8,45								
				Řad C	Přivodný řad odbočka Vranovice – VDJ Pouzdřany	-	300	5,10								
3	Rajhrad – Moravské Bránice – Ivančice	JMK	JMK	Řad A	Výtlačný řad ČS Židlochovice II – ČS Mělčany	-	350	9,20	VDJ Moravské Bránice - nový		2 000		52 / 50			
				Řad B	Výtlačný řad ČS Mělčany – VDJ Dolní Kounice	-		1,15								
				Řad C	Přivodný řad VDJ Dolní Kounice – VDJ Moravské Bránice	-		4,75								
				Řad D	Přivodný řad VDJ Moravské Bránice – PČS Moravské Bránice	150	300	1,00								
4	Štěpánovice – Čebín	JMK	JMK	Řad A	Přivodný řad portál VOV – Drásov	1 400	1 400	8,30								
				Řad B	Přivodný řad Drásov – VDJ Čebín	1 400	1 400	4,05								
5	VN Boskovice – Voděrády	JMK	JMK	Řad A	Přivodný řad surové vody z VN Boskovice – ÚV Boskovice	500	500	2,05	VDJ Obora	2 000	3 000	ČS Krhov (Suchý pro II. březovský vod.)		110 / 25	ÚV Boskovice rekonstrukce kapacita ze 180 l/ na 125 l/s	
				Řad B	Výtlačný řad z ÚV Boskovice do VDJ Obora	500		0,75								
				Řad C	Přivodný řad VDJ Obora – Lhota Rapotina	De 315	400	4,45				ČS ÚV Boskovice - Milánovy (Obora)		115 / 25		
				Řad D	Přivodný řad Lhota Rapotina – II. Březovský vodovod	-		5,45								
7	Znojmo – Oleksovice	JMK	JMK		Přivodný řad Oleksovice		250	14,8	VDJ Suchohrdly	500	1 200					
8	Znojmo – Dyjákovice	JMK	JMK		Přivodný řad Božice	-	250	21,50	VDJ Dyjákovice - nový		1 000					
9	Židlochovice – Pohořelice	JMK	JMK		Přivodný řad Pohořelice	-	250	7,40				ČS Židlochovice I - VDJ Smolín		16 / 65		
10	Moravany – Šlapanice – Stránská skála	JMK	JMK		AŠ Moravany – AŠ Podolí, AŠ Podolí – VDJ Stránská skála	-	600	15,40								AŠ Podolí
11	Šlapanice – Velešovice	JMK	JMK	Řad A	Přivodný řad AŠ Podolí – ČS Tvarožná		300	4,40				ČS Tvarožná		38 / 25		
				Řad B	Výtlačný řad ČS Tvarožná – Velešovice		300	7,30								
13	Střelice-Rosice	JMK	JMK	Řad A	Výtlačný řad VDJ Střelice – VDJ Kývalka	-	250	4,75	VDJ Kývalka		1 400	ČS VDJ Střelice		27 / 135		AŠ Ostrovačice
				Řad B	Přivodný řad VDJ Kývalka – AŠ Ostrovačice	-	250	3,55	VDJ Střelice	1 300	2 000	ČS Bosonohy		35 / 80		
14	Čebín – Veverská Bítýška	JMK	JMK		Přivodný řad VDJ Čebín – VDJ Veverská Bítýška	-	200	11,00	VDJ Veverská Bítýška	250	400	ČS VDJ Veverská Bítýška - doplnění čerpací stanice		5 / 30		
					Propoj zdrojů	-	100	0,10								
26	Moravský Krumlov – Ivančice	JMK	JMK		Řad ČS Krumlov Ivančice – ÚV Ivančice		200	11,00				ČS ÚV Ivančice		11 / 135		
												ČS Moravský Krumlov		25 / 40		
29	Intenzifikace ÚV Švařec	VYS	JMK											ÚV Švaře - intenzifikace (ze 1 150 l/s na 1 500 l/s)		
30	Intenzifikace zdrojů a ÚV Bzenec	JMK	JMK	V2	Nový výtlačný řad surové vody z nové ČS II do ÚV Bzenec		300	4,50				ČS II		50 / 35	ÚV Bzenec zkapacitnění (z 400 l/s na 480 l/s)	
				V4	Nový výtlačný řad surové vody z nové ČS IV do ÚV Bzenec		400	2,00				ČS IV		70 / 30		
				V5	Nový výtlačný řad surové vody z nové ČS V do ÚV Bzenec		250	2,50				ČS V		20 / 25		
				V6	Nový výtlačný řad surové vody z nové ČS VI do ČS III		250	4,40				ČS VI		20 / 30		
				V7	Nový výtlačný řad surové vody z nové ČS VII do ČS III		250	3,90				ČS VII		20 / 30		
31	Bzenec – Velké Pavlovice – Vranovice	JMK	JMK	Řad A	Výtlačný řad ÚV Bzenec – VDJ Vracov II	600	600	10,35	VDJ Kobylí vrch		9 000	ČS ÚV Bzenec	195 / 98	380 / 135		
				Řad B	Výtlačný řad VDJ Vracov II – VDJ U Rocha	600	600	5,85								
				Řad C	Přivodný řad VDJ U Rocha – ČS Čejč	250 až 400	500	21,30								
				Řad D	Výtlačný řad ČS Čejč – VDJ Kobylí	De 315	500	6,75	VDJ U Rocha	6 000	12 000	ČS Pavlovice - Vranovice		80 / 90		
				Řad E	Přivodný řad VDJ Kobylí – odbočka Velké Pavlovice		500	11,90				ČS Čejč		160 / 150		
				Řad F	Odbočka Velké Pavlovice – Odbočka Vranovice		600	18,55				ČS VDJ U Rocha		180 / 40		
15	VN Vranov	JMK	VYS	V1	Přivod surové vody z nové odběrné věže	500	600	1,85						ÚV Štítary - intenzifikace (z 200 l/ na 250 l/s)	Pevná odběrná věž včetně čerpadel	
				V2	Přivod surové vody z nové odběrné věže	-	600	1,85								
16	ÚV Štítary – Častohostice	JMK	VYS	Řad A	Přivodný řad ÚV Štítary – ČS Častohostice	500	500	9,30	VDJ Vápenná hora	1 600	4 000	ČS ÚV Štítary		215/ 40		
				Řad B	Výtlačný řad ČS Častohostice – VDJ Vápenná Hora	500	500	4,60				ČS Častohostice		202 / 125		
17	Moravské Budějovice – Nová Říše	VYS	VYS	Řad A	VDJ Vápenná hora – VDJ Vít – stávající		300	2,63	VDJ Radvan		3 000	ČS Domamil		60 / 160		
				Řad B	VDJ Vít – ÚV Nová Říše	400	400	27,33	VDJ Zdeňkov		2 700	ČS Litohoř		60 / 60		
								VDJ Vít	2000	5 000	ČS Radavan alternativa k ČS Litohoř		60 / 60			
											ČS Vranín		60 / 35			
											ČS ÚV Nová Říše - VDJ Zdeňkov		60 / 160			
				ČS VDJ Vápená hora - VDJ Vít	121 / 90	160 / 95										
18	Nová Říše – ÚV Hosov	VYS	VYS	Řad A	ÚV Nová Říše – VDJ Na Lazích	350	350	2,88	VDJ Hochův kopec		2 500	ČS Sedlejev		70 / 70		
				Řad B	VDJ Na Lazích – VDJ Třešť	300	300	16,11	VDJ Na Lazích	500	5 00	ČS Třešť		60 / 120		
				Řad C	VDJ Třešť – ÚV Hosov	400	400	13,18	VDJ Třešť	1 000	3 000	ČS ÚV Hosov		60 / 56		
												ČS ÚV Nová Říše - VDJ Na Lazích	72 / 80	91 / 85		
19	Pelhřimov – Kamenice nad Lipou – Pacov	VYS	VYS	Řad A	VDJ Pacov – VDJ Střítež – nový		250	16,76	AK ÚV Kamenice nad Lipou		500	ČS AK Kamenice nad Lipou	20 / 50			
				Řad B	VDJ Pacov – VDJ Střítež – nový		250	20,91	VDJ Starý Pelhřimov - nový		2 000	ČS Božejov	22 / 51			
				Řad C	AK ÚV Kamenice nad Lipou – VDJ Starý Pelhřimov – nový		250	20,18	VDJ Střítež - nový		1 000	ČS Sudkův Důl	29 / 77			
				Řad D	VDJ Starý Pelhřimov – nový – místo napojení		350	3,05	VDJ Pacov	700	1 200	ČS VDJ Pacov - Kamenice	31 / 92			
											ČS VDJ Starý Pelhřimov - nový	26 / 96				
20	ÚV Švařec – ČS Vír	VYS	VYS		Hlavní vodovodní řad		350	6,95				ČS Švařec - Vír		64 / 82	ÚV Vír - Rokonstrukce / intenzifikace (variantně) (z 90 l/s na 100 l/s)	
					Podchody pod Svratkou (zdvojeně)		300	0,45				ČS Vír Karasín	20 / 280	23 / 300		
21	ČS Vír – Žďár nad Sázavou	VYS	VYS	Řad A	Výtlačný řad ČS Vír – VDJ Karasín	350	350	1,9	VDJ Žďár nad Sázavou II	2 185	4 000	ČS VDJ Žďár nad Sázavou		16 / 35		
				Řad B	Přivodný řad VDJ Karasín – VDJ Tři Kříže	350	350	15,5								
				Řad C	Přivodný řad VDJ Tři Kříže – VDJ Žďár nad Sázavou	350	350	10,8								
24	Havlíčkův Brod – Štoky – Jihlava	VYS	VYS	Řad A	VDJ Strážný Vrch – Květnov (zvětšení tlakové třídy řadu)	300	300	5,20	VDJ Bukovno		4 000	ČS VDJ Strážný vrch	11 / 80	55/155		
				Řad A	Květnov – VDJ Štoky	250	300	5,13								
				Řad A	VDJ Štoky – VDJ Bukovno		300	10,34								
				Řad B	VDJ Bukovno – ÚV Hosov		500	16,14								
28	Obchvat Třebíč	VYS	VYS		Obchvat Třebíče		400	6,15				ČS Týn - Pocoucov		15 / 20		