



Délka: 8 300 m
Popis: Opatření je navrženo ke stabilizaci a sanaci deficitu stávající severní oblasti SV Ivančice – Rosice propojením na vodovodní systém brněnské vodárenské soustavy. Ze stávajícího VDJ Střelce je navržen nový výtlačný řad do nového VDJ Kývala a dále nový přírodní řad ke stávajícímu potrubí Rosice - Ostrovačice.

-  Hranice krajů
-  Hranice obcí s rozšířenou působností
-  Hranice obcí
-  Hranice katastrálního území
- Dotčené parcely:
 -  Veřejné
 -  Neveřejné
- Vodovodní síť
 -  Návrh nové
 -  Návrh ke zkapacitnění
 -  Stávající od provozovatele (číslo = DN)
 -  Stávající z PRVK ÚK (číslo = DN)

	ČS návrh nová
	ČS návrh ke zkapacitnění
	ČS stávající
	Šachta návrh nová
	Šachta stávající
	ÚV návrh ke zkapacitnění
	ÚV stávající
	VDJ návrh nový
	VDJ návrh ke zkapacitnění
	VDJ stávající od provozovatele
	VDJ stávající z PRVK ÚK
	Zdroje vody

